

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/  
Рашпилевская, 56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст.Каневская, ул.Герцена, 82, Литер А,  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442 от  
28.08.2015г без срока действия  
Регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

"Утверждаю"  
Руководитель ИЛ, Главный врач  
А.П. Калыков

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ

№ 4044/4/К/450.1-3 от 28.11.2018 г.

Заказчик: МУП ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА  
"БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная, ул.  
Кооперативная, 1

Наименование предприятия/объекта: МУП ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАНЕВСКОГО РАЙОНА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная, ул.  
Кооперативная, 1

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 450

Кем отобрана проба: пом. врача эпидемиолога Крылова С.Г.

Дата и время отбора проб: 27.11.2018г. с 13:10 по 13:40

Дата и время доставки проб: 27.11.2018 г. 14:10

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и  
в трубопроводных распределительных системах.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

### Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
Код пробы: 4044/4/К/450.1				
Вид источника: Распределительная сеть				
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр МБДОУ д/с № 16, ст. Привольная, ул. Верхняя, 66				
Температура воды при отборе пробы: 15 °С				
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	12
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

