

Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Ш.Б.Церенов
ФИО

М.П

М.П.

Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований воды питьевой
№ 3165.21/4/К от 06.09.2021г.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

№ п/п	Наименование показателя	Результат	Норматив
1	Микробное число (МЧ) в 100 мл	100	МЧК-17 (100)
2	Микробное число (МЧ) в 1 л	1000	МЧК-2 (1000)
3	Микробное число (МЧ) в 1 л	1000	МЧК-2 (1000)

Тимашевский филиал
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Ш.Б.Церенов
ФИО

М.П.

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований воды питьевой
№ 3165.21/2/К от 13.09.2021г.**

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям: **цветность в 1.52 раза** превышает норматив, что **не соответствует** требованиям раздел 111, таблица 3.1, п.3 СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Качество питьевой воды по другим определяемым санитарно-химическим и микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

Приложение: на 1 листе протокол № 3165.21/2/К от 13.09.2021г. на 1 листе протокол № 3165.21/2/К от 13.09.2021г.
Дата выдачи протокола: 13.09.2021
Дата окончания испытаний: 13.09.2021
Исполнитель протокола: врач эпидемиолог Ш.Б.Церенов